



No: 22024269B
中国认可
检测
TESTING
CNAS L0477

检 验 报 告

产品名称	防爆边墙风机
型号规格	BWEX-800EX6
生产单位	山东澳航通风设备有限公司
检验类别	委托检验



上海煤科检测技术有限公司

检 验 报 告

№: 22024269B


第 1 页 共 4 页

产品名称	防爆边墙风机	型号规格	BWEX-800EX6 380V; 7.5kW 防爆标志: Ex db II C T4 Gb
委托单位	山东澳航通风设备有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	山东澳航通风设备有限公司	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2022年09月07日
样品数量	1 台	样品状态	适 检
抽样基数	/	送样人员	管立朋
样品编号	22024269 (202208004)		
检验日期	2022年9月25日	检验地点	现场
检验依据	GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》		
判定依据	GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》		
检验项目	样机检测、抗冲击试验、最高表面温度试验。		
检验结论	依据 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 的标准规定,该样品所 检项目合格。 (检验专用章) 签发日期: 2022年9月29日		
备注	本报告可代表产品型号: BWEX-1100EX6、BWEX-1000EX6、 BWEX-900EX6、BWEX-750EX6、BWEX-700EX6、BWEX-650EX4、 BWEX-630EX4、BWEX-600EX4、BWEX-550EX4、BWEX-500EX4、 BWEX-450EX4、BWEX-400EX4、BWEX-350EX4、BWEX-300EX4、 BWEX-280EX4、BWEX-250EX4、BWEX-200EX4。		

批准: 蔡利新

审核: 徐传波

主检: 周阳



上海煤科检测技术有限公司

检验报告

检验项目和检验结论

No : 22024269B

第 2 页共 4 页

序号	检验项目	页码	检验结论	备注
1	样机检测	3	合格	/
2	抗冲击试验	3	合格	/
3	最高表面温度试验	3	合格	/
本页以下空白				

上海煤科检测技术有限公司

检验报告

No: 22024259B

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	结论
1	样机检测	按 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 标准；合格图样。	符合标准及合格图样	合格
2	抗冲击试验	外壳在室温(20±5)℃，冲击方向应垂直于被试表面，经质量 1kg 重物的下落高度 0.7m 冲击后应不损坏。	未损坏	合格
3	最高表面温度试验	根据 GB/T 3836.1-2021 的要求不高于 130℃。	53.4℃	合格
本页以下空白				



上海煤科检测技术有限公司

检 验 报 告

样品描述

No: 22024269B

第4页 共4页



以下空白